

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Modernizacja infrastruktury dla osób niepełnosprawnych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie**

Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuje o zapytaniach do SIWZ, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.

Pytanie:

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie platform o rozmiarze 1000 x 800 mm w miejsce platform 1100 x 850 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zmniejszonej wielkości platformy (rozmiar 800x1000 mm).

Antoni Gryboś

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania
Muzeum Narodowe w Warszawie