

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Modernizacja infrastruktury dla osób niepełnosprawnych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie**

Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuje o zapytaniach do SIWZ, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.

1. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie platform o udźwigu 250 kg ?

Zgodnie z Audytem dostępności BG Muzeum Narodowego w Warszawie udźwig powinien wynosić 300 kg, jednak autor audytu dopuszcza jego zmniejszenie do 250 kg. W związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie podnośników o udźwigu 250 kg.

2. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie platform składanych i rozkładanych automatycznie ?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie platform składanych i rozkładanych automatycznie.

3. Czy dopuszczalny jest kolor RAL 7035 dla toru, słupków i urządzenia ?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie koloru RAL 7035 dla całego urządzenia łącznie ze słupkami i torem.

Antoni Gryboś

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania
Muzeum Narodowe w Warszawie