

Gmina Sędziszów Małopolski
ul. Rynek 1
39-120 Sędziszów Młp.
PPiZP.271.14.2017

Gmina Sędziszów Małopolski
ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski
woj. podkarpackie

Sędziszów Małopolski, dnia 17.03.2017 r.

SZANOWNI WYKONAWCY.

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zadania pn.: „Odwiert dwóch otworów studziennych S- 2 bis oraz S - 3AR bis w Wolicy Ługowej wraz z dokumentacją”.

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski, udziela wyjaśnień w kontekście zapytania jakie wpłynęło od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Treść pisma Wykonawcy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie oraz uszczegółowienie w zakresie doboru i zastosowania filtra „szkieletowo-pręcikowego” w ramach zadania pn.: „Odwiert dwóch otworów studziennych S- 2 bis oraz S - 3AR bis w Wolicy Ługowej wraz z dokumentacją”. Wykonawca nadmienia, iż dany typ filtra nie występuje w sprzedaży od wielu lat. Filtr szkieletowo-pręcikowy jest konstrukcją przestarzałą, dlatego żadne z Zakładów ujęć wód nie stosują powyższego filtra.

Wykonawca proponuje zastosowanie części czynnej filtra, części podfiltrowej, jak i nadfiltrowej z rury PCV.

Odpowiada Zamawiający.

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Zapytaniu ofertowym, tj. należy zastosować filtr „szkieletowo-pręcikowy”.

Jednocześnie w uzupełnieniu treści Opisu przedmiotu zamówienia (pkt 2 w Zapytaniu ofertowym) Zamawiający zastrzega sobie system wiercenia na sucho.

Wobec powyższego należy przyjąć do wyceny system wiercenia mechaniczno – obrotowy na sucho, bez użycia spłuczki.

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego na etapie przygotowania oferty.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego.
2. Wykonawcy wg. odrębnego rozdzielnika
3. Aa.

Sporządziła: Maria Stręk

Z up. BURMISTRZA
mgr Wiesława Wojdon
ZASTĘPCA BURMISTRZA